

ieenkurotos režģogā

augst. atz.

Pāla gals frēzēts 90° leņķī

C1
CHS 101.6x8 / S355J2

1750

2000

Mezģis A

3

4000

1050

C2
CHS 101.6x8 / S355J2

2

900

300

45°

1

MAPEI IDROSTOP vai līdzvērtīgs
poliuretāna bāzes birstošais profils

100
100
300
50
70

Pamatu plātne
Hidroizolācijas membrāna Preprof 300
Betona sagatave C8/10 - 50mm
Bentonītmālu paklājs
Betona sagatave C8/10 - 70mm

 Skrūvpāļi, garums 4m

 Esošās ēkas konstrukcijas

Piemētinātās 2 Ø16 L-veida stiegras, l=600mm, izvietot tās, lai ieenkurotos režģogā

CHS 101.6x8

2000

2 urb. Ø22

CHS 114.3x8

250

R35

50

210

160

50

60

26°

CHS 101.6x8

26

210

50

50

50

50

2 M20x140, ZN,
8.8, DIM931

CHS 114.3x8

CHS 101.6x8

a - a
M 1:10

26

101.6

2 M20x140, ZN,
8.8, DIM931

CHS 114.3x8

CHS 101.6x8

2 urb. Ø22

CHS 101.6x8

50

60

2000

45°

Technical drawing of a circular flange. The drawing shows a front view of a circular part with a central hole. The outer diameter is labeled $\varnothing 300$. The inner hole diameter is labeled $\varnothing 101.6$. The thickness of the flange is labeled 101.6×8 . The material is specified as $\text{Lăptina, } \tau = 10 / \text{S355J2}$. The drawing also shows a detail of the hole edge with a chamfer of $z6$ and a tolerance of ± 0.1 .

CHS 101.6x8

Lāpstiņa, t=10 / S355J2

2x

Ø350

Ø101.6

101.6

A-A

CHS 101.6x8

Lăpșta, t=10 / S355J2

z6 z6

Ø101.6

Ø400

Apzīmējums	Pāļa tips	Marka	AU(LAS)	AP(LAS)	Slodze, kN
⊕	Skrūvpālis	SP1	8.950	4.950	400
		SP2	8.950	4.950	400
		SP3	8.400	4.400	400
		SP4	8.400	4.400	400
		SP5	8.400	4.400	400
		SP6	8.400	4.400	400
		SP7	8.400	4.400	400
		SP8	8.400	4.400	400
		SP9	8.950	4.950	400
		SP10	8.950	4.950	400

Profils	Tērauda marka	Vienam elementam		Skaitis, gab.	Visiem elementiem		Kopā, kg
		Garums, m	Apjoms, kg		Garums, m	Apjoms, kg	
CHS88.9x6.3	S355JR (EN10219)	4.0000	51	10	40.0000	512	512
Lokšņu tērauds 10% no kopējā apjoma, kg							51
Kopējais tērauda elementu apjoms, kg							563

1. Vispārējās piezīmes un norādījumus skatīt lapā BK-VRI.
2. Par relatīvo atzīmi 0.000 pieņemta absolūtā atzīme +32.220, kas atbilst ēkas 1.stāva tirās grīdas līmenim.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
4. Būvprojekta BK daļas autori neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas nepareizu interpretāciju.
5. Neskaidrību gadījumā, vērsties pie šī būvprojekta autora - Viktors MITROFANOVŠ, tel.: 2 939 59 83, e-pasts: viktors@sdg.lv.



OZOLA & BULA
ARHITEKTU BIROJS

Valdemāra iela 22-2, Rīga,
Tel: 67284853
komersanta reģ. Nr.: 4019-R

SDG
Structural Designers Group

Atpūtas iela 2-63, Valdlauči, Ķekavas
novads, LV-1076. Tel: 2 939 59 83
E-pasts: viktors@sdg.lv
Reģ. Nr.: 40103334987
Būvkomersanta reģ. Nr.: 8383-R

Adrese: Dārza iela 7, Bauska, Bauskas novads

Izstrādāja	Viktors Mitrofanovs
------------	---------------------

24	Rasējums:
----	-----------

Arh. Nr.	-
----------	---

BP	BK-504
----	--------

1:50, 1:20, 1:10